

i) la Production :

groupe	puissance disponible kw	heures restant pour la révision	consommation gasoil	durée de vie
CAT1	1300	14275	400l/heure	6 ans
CAT2	1300	14315	400l/heure	6 ans
CAT3	1300	14233	400l/heure	6 ans
CAT4	1300	14724	400l/heure	6 ans
CAT5	1300	14745	400l/heure	6 ans
CAT6	1300	14780	400l/heure	6 ans
CAT7	1400	2729	300l/heure	6 ans
G5	1500	1034	300l/heure	2 ans
CAT11	700	1008	350l/heure	2 ans
CAT31	700	dépassement	350l/heure	2 ans
G3	0	dépassement		à arrêté
MTU1	0	dépassement		3 ans
MTU2	0	dépassement		3 ans
MTU3	0	non installé		5 ans
MTU4	0	non installé		5 ans
Groupe Foumbouni	500	nouveau		
perkins Moheli	500	dépassement		
Puissance totale	13100			